

Hier wird nur klargestellt, dass es sich um eine Nennweiten-Angabe handelt.

UL_RohrFernleitungPOL

Für die Nennweite gibt es keine Erfassungspflicht, da man i.d.R. die Dimension der Fernleitung wissen sollte und die Nennweite und Druckstufe sich im Laufe der Fernleitung nicht verändert. (BFR Verm 2.5.1: auch Nennweite)

▼Attribute					
► Name	Art1 (LeitungsstatusPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht	Ja
► Name	Art2 (StatusArtPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht	Ja
▼ Name ⓘ	Durchmesser Nennweite	Attributtyp	Reell	Pflicht ⓘ	Nein
Beschreibung ⓘ	Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Übliche Werte im Bereich POL-Fernleitungen sind: 100, 150, 200, 250, 300.				
Erfassungspflicht ⓘ	Nein	✓ Kennung ⓘ	Durchm		
Zuständigkeit ⓘ	Fachingenieur	✓ Ausgabe im Plan ⓘ	Optional	▼	
Maßeinheit ⓘ	(-/-)	✓ Kommastellen ⓘ	0		

UL_RohrstrangFernleitungPOL

Gleichgesetzt mit UL_RohrFernleitungPOL.

▼Attribute					
► Name	Art1 (LeitungsstatusPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Ja
► Name	Art2 (StatusArtPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Ja
▼ Name ⓘ	Durchmesser Nennweite	Attributtyp	Reell	Pflicht ⓘ	Nein
Beschreibung ⓘ	Außendurchmesser der Rohrleitung. Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Übliche Werte im Bereich POL-Fernleitungen sind: 100, 150, 200, 250, 300.				
Erfassungspflicht ⓘ	Nein	✓ Kennung ⓘ	Durchm		
Zuständigkeit ⓘ	Fachingenieur	✓ Ausgabe im Plan ⓘ	Optional	▼	
Maßeinheit ⓘ	mm (Millimeter) (-/-)	✓ Kommastellen ⓘ	↑ (-/-)		

Mich von der Bauseite interessiert nur, ob ein Schutzrohr verbaut ist. Und wenn ja, benötige ich
b) den Anfangs- und Endpunkt,
c) die Nennweite und
d) den Anschlusspunkt des KKS-Kabels.

Ich gehe davon aus, dass der Planer das Schutzrohr so groß geplant hat, dass die Fernleitung auch durchpasst. Daher reicht mir eine Nennweite absolut aus und deshalb meine Änderungen in rot. (BFR Verm 2.5.1: auch Nennweite)

UL_SchutzrohrPOL

▼Attribute					
► Name ⓘ	Art1 (LeitungsstatusPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Ja
▼ Name ⓘ	Durchmesser Nennweite	Attributtyp	Reell	Pflicht ⓘ	Nein
Beschreibung ⓘ	Außendurchmesser der Rohrleitung (Schutzrohr). Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Übliche Werte für Schutzrohre im Bereich POL-Fernleitungen sind: 350, 400, 450.				
Erfassungspflicht ⓘ	Ja	✓ Kennung ⓘ	Durchm		
Zuständigkeit ⓘ	Fachingenieur	✓ Ausgabe im Plan ⓘ	Optional	▼	
Maßeinheit ⓘ	mm (Millimeter) (-/-)	✓ Kommastellen ⓘ	↑ (-/-)		

UL_RohrstrangWerksleitungPOL Es reicht auch hier die Nennweite abzufragen / anzugeben.
(zum Vergleich BFR Verm 2.5.1: Nennweite)

▼Attribute (der Basisklasse)						
▶ Name ⓘ	Bemerkung	Attributtyp	Text	Pflicht ⓘ	Nein	
▼Attribute						
▶ Name	Art2 (StatusArtPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Ja	
▶ Name ⓘ	Bauart	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Nein	
▼ Name ⓘ	Durchmesser Nennweite	Attributtyp	Integer Reell	Pflicht ⓘ	Nein	
Beschreibung ⓘ	Außendurchmesser der Rohrleitung. Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Übliche Werte für Werksleitungen im Bereich POL-Fernleitungen sind: DN80, DN100, DN150					
Erfassungspflicht ⓘ	Nein	✓ Kennung ⓘ	Durchm			
Zuständigkeit ⓘ	Fachingenieur	✓ Ausgabe im Plan ⓘ	Optional			▼
Maßeinheit ⓘ	mm (Millimeter) (-/-)		Kommastellen (-/-)			▼

UL_WerksleitungAbschnittPOL siehe UL_RohrstrangWerksleitung

▼Attribute						
▶ Name	Art2 (StatusArtPOL)	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Ja	
▶ Name ⓘ	Bauart	Attributtyp	Aufzählung	Pflicht ⓘ	Nein	
▼ Name ⓘ	Durchmesser Nennweite	Attributtyp	Reell	Pflicht ⓘ	Nein	
Beschreibung ⓘ	Außendurchmesser der Rohrleitung. Es ist die Nennweite des Rohres anzugeben. Übliche Werte für Werksleitungen im Bereich POL-Fernleitungen sind: DN80, DN100, DN150					
Erfassungspflicht ⓘ	Nein	✓ Kennung ⓘ	Durchm			
Zuständigkeit ⓘ	Fachingenieur	✓ Ausgabe im Plan ⓘ	Optional			▼
Maßeinheit ⓘ	mm (Millimeter) (-/-)	✓ Kommastellen ⓘ	1 (-/-)			