

Bannert, Birgit (GeoBremen)


Von: Goettert, Olaf
Gesendet: Freitag, 30. April 2021 09:06
An: andysternberg@bundeswehr.org; Bannert, Birgit (GeoBremen)
Cc: frank.boelter@sb-lh.niedersachsen.de
Betreff: Bearbeitung der Anforderung 354 Brandschutz
Anlagen: Anforderung-354_TextpositionenPrüfen.xlsx

Hallo zusammen,

hiermit übersende ich die Anpassungen.

Die Angabe von Z-Wert bei den Zeichen ist nicht erforderlich, auch wenn es in dem Modell bisher so steht.....Da habe ich damals wohl etwas übersehen.

Brandwände sind feuerwehreinsatztaktisch bereits durch das Symbol ohne Angabe der Feuerwiderstandsklasse eindeutig beschrieben



aus der DIN

14034-6 von April 2016

a In das graphische Symbol darf die Feuerwiderstandsklasse in Kurzform als Zahl gesetzt werden, z. B. 90 für EI 90-C5 oder 180 für EI 180-C5 (Beispieldarstellung siehe lfd. Nr 15). Mit „Fb“ oder „Fh“ gekennzeichnete Türen sind abweichend mittels Schriftzeichen zu kennzeichnen.

b Bei einer Kombination von Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüssen (RS) darf der Buchstabe S (für Rauch (en: smoke)) mit aufgenommen werden.

Deshalb habe ich diese Angabe gemacht, damit bei entsprechender Anforderung die Zahl eingetragen werden kann.

PS: Ich war davon ausgegangen das ich die Mail schon am 22.03.2021 versendet habe, mein Outlookordner „Entwürfe“ hat mich eines besseren belehrt.

Mit freundlichem Gruß

Olaf Goettert

Fachgruppenleitung Vermessung – Dokumentation – Leitstelle LISA
BBA 314

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
-Amt für Bauordnung und Hochbau-
Bundesbauabteilung – BBA 314 -
Nagelsweg 47 · 20097 Hamburg

Telefon: + 49 40 428 42 – 213
E-Fax: + 49 40 4279 21 – 213
Zentrale: + 49 40 428 42 – 200
Telefax: +49 40 4279 21 – 200
mailto: olaf.goetttert@bba.hamburg.de
<http://www.bundesbau.hamburg/>

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.